



Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 4.8 -... DIN46247
suitable for
tab-terminal 4.8 -... DIN46247

Gehaeuseoberflaeche: verzinkt blank
surface of fan housing: zinc coated

3 = Aenderungsindex / change index

08	aly	230V AC 50Hz 3	I.C.L.H	CE
Sach-End-Nr. part-end-no.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Spulenaufbau coil configuration	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis: Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.

important information: This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.

Sicherheitshinweis: Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Geblaese ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind.

security advice: Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be Live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16A according to DIN VDE 0641 Part 11.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
Aenderungsnotiz Ausgabe 3: bei elektr. Daten Frequenz von 60Hz in 50Hz berichtigt. edition 3: in rating frequency corrected from 60Hz into 50Hz.	Status der Zeichnung Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Querstromluefter / tangential fan QLN65/2400A17-3030L-144 ...		
3 Version 04.02.2013	500000013885 Aenderungsnummer E. Goelz	Freigebedatum Freigeber	Zeichnungsnummer 5541630108_Z10	
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. QLN65	Ers.f.:	Ers.d.:

ebmpapst Landshut GmbH, Holmerk-Alth-Strasse 25, D-84030 Landshut
 Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info@ebmpapst.com
 Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
 www.ebmpapst.com